

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
4	GX-B1328/25-7-25119	2025/10/14	本次共检绝缘手套6只，6只绝缘手套合格。	
5	GX-B1328/25-7-25120	2025/10/14	本次共检绝缘靴6只，6只绝缘靴合格。	

6	GX-B1404/20-7-25161	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24
7	GX-B1404/20-7-25162	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24

8	GX-B1404/20-7-25163	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24
9	GX-B1404/20-7-25164	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24

10	GX-B1404/20-7-25165	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025/9/24	
11	GX-B1404/20-7-25166	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025/9/24	

12	GX-B1404/20-7-25167	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24
13	GX-B1404/20-7-25168	2025/10/16	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		2025/9/24

14	GX-B1328/25-7-25121	2025.10.22	本次共检绝缘手套52只，52只绝缘手套合格。	
15	GX-B1328/25-7-25122	2025.10.22	本次共检绝缘靴52只，52只绝缘靴合格。	 2025/10/15

16	GX-B1328/25-7-25123	2025.10.22	本次共检验电器10只，10只验电器合格。		
17	GX-B1328/25-7-25124	2025.10.22	本次共检携带式接地和接地短路装置15套，15套携带式接地和接地短路装置合格。		

18	GX-B1328/25-7-25125	2025/10/22	本次共检验电器2只， 2只验电器合格。		2025/10/16
19	GX-B1328/25-7-25126	2025/10/22	本次共检携带式接地 和接地短路装置2套， 2套携带式接地和接地 短路装置合格。		2025/10/16